

구분	3.위생시설	항목	3.2 장애인등의 이용이 가능한 화장실(대변기)	D-321-76
----	--------	----	----------------------------	----------

세부양식 3.2.1 화장공간 및 구조

- 1) 건물소 신축하는 경우에는 대변기의 유효바닥면적이 최소 1.4㎡의 이상, 길이 1.8㎡의 이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기의 좌측 또는 우측에는 화장어의 측면접근을 위하여 유효폭 0.76㎡의 이상의 화장공간을 확보하고, 이 경우 대변기의 전면에 화장어가 회전할 수 있도록 1.4㎡의X1.4㎡의 이상의 화장공간을 확보할 수 있다.
- 2) 신축이 아닌 기존시설에 설치하는 경우로서 시설의 구조 등의 이유로 위의 기준에 만족 설치하기가 어려운 경우에 한하여 유효바닥면적이 최소 1.0㎡의 이상, 길이 1.8㎡의 이상이 되도록 설치하여야 한다.
- 3) 대변기의 좌측의 넓이는 바닥으로부터 0.4㎡의 이상 0.46㎡의 이하로 하여야 한다.
- 4) 대변기는 양변기 형태로 하되, 비박차량으로 오는 경우에는 변기 전면의 토출부분에 화장어의 앞면이 닿지 않는 형태로 하여야 한다.

TYPE 02 - 권장형

SCALE : 1/40

